


Техническое задание на СО4-ПК2-901 (фаза А).

«Селигер», Оренбургская область, Оренбургский р-н, с/с
Ивановский, Ивановка с., ул. Маяковского, д.3

Электроснабжение:

1. *Электроснабжение в МКД выполнить по варианту:
- электротехнические работы выполнить в объёме: поэтажные электрические щиты, ввод электропитания до первой распределительной коробки и розетки к отопительному котлу и системы контроля загазованности. Освещение до первой лампочки в коридоре квартиры. В санузле выполнить шину заземления.*
2. *В местах общего пользования электромонтажные работы выполнить в объёме проекта с установкой светодиодных светильников.*
3. *Над входом в подъезд установлен светильник РКУ, заменить на светодиодный прожектор 50 Вт.*
4. *Учесть группу для питания кабеля обогрева в зимний период водяной трубы проложенной в техподполье (ВВГЗх2,5 мм² L=230 м)*
5. *Учесть группу для питания общедомового электромагнитного счетчика ИРВИКОН СВ-200 ДУ32 с импульсным источником электропитания проложенной в техподполье (ВВГЗх2,5 мм² L=120 м).*
6. *Учесть питание на электрокалориферы согласно проекта.*
7. *Учесть расположение помещения электрощитовой в блок-секции А.*

Директор ООО «Экодолье Оренбург
Специализированный застройщик»

 Данилов Е.Л.