


Техническое задание на СО1-ПК7(фаза В)

Электроснабжение ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ и наружного освещения от стр.ТП-№2.2 (в границах VII-го(седьмого) пускового комплекса.

Предоставить локально-сметный расчет согласно проектной документации на ВЛИ-0,4 кВ; КЛ-0,4 кВ и НО и учесть следующие пункты:

- а) расчет электроснабжения ВЛИ-0,4 кВ и наружного освещения производить согласно проекта №748.0.07-00-ЭС (корректировка). от 2018 года.*
- б) учесть на магистральных линиях ВЛИ-0,4 кВ, в начале и конце линии изолированные адаптеры Р481 и предусмотреть заземление опор ВЛ-0,4кВ согласно проекта.*
- в) не учитывать в расчетах электроснабжение и НО ТХ№523 (Игат) и ИЖД №357; 383.*
- г) выделить в отдельную смету электроснабжение и НО ТХ№524 и ИЖД №382; 381.*
- д) учесть ПНР (пуско-наладочные работы), свидетельство эл.лаборатории и протоколы испытаний.*
- е) приложить к смете таблицу по расходу материала по улицам.*

*Директор ООО «Экодолье Оренбург -
специализированный застройщик»*



Данилов Е.Л.

Исп. Инженер контроля качества строительства сетей

Хузяхметов М.М. тел. 97-62-89